

第6号様式（随意契約）

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和4年8月3日
所属名	市民生活部消防防災課

1 契約業者名・住所	OKIクロステック株式会社第一支社 東京都台東区上野6丁目16番20号
2 工事の名称	防災行政無線屋外拡声子局蓄電池交換
3 工事箇所	南房総市内67箇所
4 種別	電気通信工事
5 工事期間	自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 1月31日
6 工事の概要	防災行政無線屋外拡声子局に内蔵されている蓄電池が経年劣化しているため、交換を行うことで、停電時の防災行政無線が放送できる体制を確保する。
7 随意契約の理由	<p>地方自治法施行規則第167条の2第1項第2号</p> <p>デジタル化工事により整備された機器等は、施設、設備等を設計又は製作した者以外の者に施工させた場合に瑕疵担保責任の範囲が不明確となるためデジタル化工事受注者と保守点検契約を締結している。防災行政無線屋外拡声子局蓄電池交換についても同様の扱いとし、工事受注者の完全子会社であり保守点検の実作業を行う下記業者への発注とする。</p> <p>見積指名業者 東京都台東区上野6丁目16番20号 OKIクロステック(株) (参考：デジタル化工事受注者) 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社</p>

第6号様式（随意契約）

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和4年8月3日
所属名	南房総市水道局

1 契約業者名・住所	福井電機（株）千葉市中央区問屋町16番3号
2 工事の名称	増圧ポンプ分解整備工事
3 工事箇所	南房総市和田町黒岩974番地 外1箇所
4 種別	機械器具設置工事
5 工事期間	自 令和4年 6月16日 至 令和4年12月16日
6 工事の概要	本工事は、平塚第2ポンプ場及び柴団地第2ポンプ場の増圧ポンプ分解整備及び試運転調整を行うものである。
7 随意契約の理由	<p>本工事は、平塚第2増圧ポンプ場及び柴団地第2増圧ポンプ場に設置されている、和田町地区への送水に必要なポンプの分解整備を行う工事である。</p> <p>増圧ポンプは内部で高速回転で高圧力を発生させていて、送水能力向上に必要な密閉度を上げるため、本体と可動部の隙間を極限まで狭くしていて、少しの接触が破損に繋がる。そのうえ、長年使用したポンプは部分によって摩耗・劣化していて、交換等を判断する熟練度も必要となる。</p> <p>そのため高精度な分解・組み上げ技術が必要とされ、メーカーの技術支援が必須のうえ専用部品もあるので、正規代理店・取扱店しか工事ができない。</p> <p>（地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号による。）</p> <p>また、故障等の緊急時は、現地へ急行し断水の回避や早急に解消するための社員を県内に配置でき、かつ南房総市の入札参加資格を有する業者。</p>