

建築物省エネ法に基づく

建築物の 省エネ性能の 評価書

第三者評価

BELS

建築物省エネルギー性能表示制度

非住宅

物件概要

建物名称：千倉忽戸地区複合施設

所在地：千葉県南房総市千倉町忽戸250番1の一部,45番1の一部

地域の区分：6地域

構造：鉄骨造

階数：地上1階

用途：集会場等

延べ面積：2,602.50㎡

申請者

氏名又は名称：南房総市長石井裕

所在地：千葉県南房総市富浦町青木28番地

評価概要

評価対象：建物（非住宅建築物全体）

評価手法※1：
通常の計算法
（平成28年基準）

● XMLID：

77ce4d34-db88-4532

※1 平成28年基準とは、建築物エネルギー消費性能基準などを定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号）に基づく基準をいいます。

評価結果について

本評価結果は、BELS 評価業務方法書に従って評価を行ったものです。申請された図書により評価をしたものであり、評価年月日以降の計画変更や劣化等がないことを保証するものではありません。また、建築物に瑕疵がないことを保証するものではありません。

エネルギー消費性能

＜段階表示の読み方＞ 国が定める省エネ基準※は★1つです。削減率が10%向上する毎に★が1つ増加します。★の数が多いほど高い省エネ性能を有します。



★再エネなしの一次エネルギー消費量削減率 ✨太陽光発電分の一次エネルギー消費量削減率

再エネなし		再エネあり (自家消費分)		再エネあり (自家消費分+売電分)	
削減率	BEI値	削減率	BEI値	削減率	BEI値
63%	0.37	71%	0.29	71%	0.29

太陽光発電含まず
基準1.0に対し「0.37」

太陽光発電42kw含む
基準1.0に対し「0.29」

達成項目

※達成した場合にのみ、チェックマーク✓とZEBマークが表示されます。

ZEB水準

エネルギー消費性能が、事務所等の用途で
★5つ、病院等の用途で★4つを達成

ネット・ゼロ・エネルギー 

ZEB Readyの要件は評価書をご覧ください。

ZEB Readyを達成しています

再エネ設備

設備あり	種類	容量
	太陽光発電設備	42kW



評価情報

評価年月日	2024年5月15日	評価書交付番号	001-01-2024-00055
評価機関名	日本E R I株式会社		
評価員氏名	渡部 杏子		

一次エネルギー消費性能

判定(算定)結果 [GJ/戸・年]			
	設計一次エネルギー消費量	基準一次エネルギー消費量	判定(※2)
省エネ基準	1,798.5	5,779.8	達成
省エネ基準 (大規模非住宅) (※1)	1,798.5	4,941.6	達成
誘導基準	2,254.1	4,103.4	達成

断熱性能			
判定(算定)結果			
	BPI値	BPI値の基準値	判定(※3)
省エネ基準	0.64		
誘導基準		1.0	達成

総合判定	
判定(算定)結果	
	判定(※4)
省エネ基準	達成
省エネ基準 (大規模非住宅)	達成
誘導基準	達成

※1 新築、増築又は改築後の非住宅部分の床面積の合計が2000㎡以上の大規模非住宅建築物の場合の省エネ基準です。なお、評価を行った建築物が大規模非住宅建築物に該当するかの判断は行っていません(以下同じ)。/※2 設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下となる場合、「達成」となります。/※3 誘導基準において、BPI値が基準値以下となる場合、「達成」となります。非住宅の外気性能を示す指標(BPI=設計PAL*/基準PAL*)/※4 省エネ基準(大規模非住宅を含む)においては、エネルギー消費性能の判定が達成の場合に達成となります。誘導基準においては、一次エネルギー消費性能及び断熱性能の判定が達成の場合に「達成」となります。

特記項目	
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率(※6)	63%
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率(※6)	71%
ZEBマークに関する事項	ZEB Ready

ZEB Ready マークの要件
※①・② 全てを満たす

- 再生可能エネルギーを除く削減率が50%以上
※部分評価の場合、建築物全体で再生可能エネルギーを除く削減率が20%以上であることも必要。
- 再生可能エネルギーを含んだ削減率が75%未満

参考情報 ※以下については、評価対象外の項目となります。			
建築物の竣工・改修時期			
竣工時期	2025年12月31日	改修時期	
目安光熱費			
対象外			
その他の項目			

申請者情報 (申請者が複数名いる際に表示)	
申請者 2	
氏名又は名称:	
所在地:	
申請者 3	
氏名又は名称:	
所在地:	
申請者 4	
氏名又は名称:	
所在地:	
申請者 5	
氏名又は名称:	
所在地:	

※6 削減率とは、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量除く)の基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量除く)からの削減率をいいます。また、再生可能エネルギーの対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含みます(ただし余剰売電に限る。)

＜本評価書について＞本評価書は、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)」に基づく「建築物のエネルギー消費性能の評価書」です。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律などの法令への適合を証明するものではありません。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価書ではありません。基準の達成・非達成の判定は、設計値と基準値の比較によるものであり、単位の換算や有効数値の扱いにより削減率等の数値と整合しない場合があります。