

仕 様 書

本仕様書は、南房総市内房学校給食センターで使用する厨房機器の購入について、適用する。

1 業務名

南房総市内房学校給食センタープレハブ冷凍庫・冷蔵庫冷却ユニット更新

2 納入場所

名称：南房総市内房学校給食センター

住所：南房総市平久里中 1 3 5 0 番地 1

3 納入期限

令和 7 年 8 月 2 6 日まで

4 業務の規模、範囲

(1) 購入する物品は、設計図書のとおり。

(2) 設計図書と同品、若しくは同等以上の物品とする。

但し、同等以上の物品を選定した場合は、既存機器設置個所に適応すること
を要件とし、入札前の質疑期間中において質問書により事前に承認を得ること。

※同等以上の物品の承認については、規格・仕様・材質等が確認できる資料（カタログ等）を添付すること。

(3) 購入する物品の運搬、搬入据付、試運転調整、取扱説明、立合い業務、不要
となった梱包材等の処分、既存機器撤去処分等の諸経費を見積金額に 含むこと。

5 その他

(1) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議
して決定するものとする。

(2) 調理場内での作業については、令和 7 年 7 月 28 日～令和 7 年 8 月 26 日を
予定しているので、納品の日時及び方法については南房総市教育委員会と協
議し承認を得ること。

(3) 納品の作業中に発生したゴミ等は受注者が責任を持って処分すること。

(4) 支払いについては、すべての納品の完了後、一括で支払うこととする

- (5) 不具合が生じた場合は、迅速に対応する事とし、納入後、1年以内に生じた制作上の不備による事故等は受注者の負担とする。
- (6) 現地を確認する場合には、事前に検便（検査項目：赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌）行い、陰性であることを証する書面を提出すること。
また、調理場内に毛髪その他異物が落下しないよう配慮した服装とすること。
- (7) 本業務にかかる一切の経費は受注者の責任とすること。

6 提出書類

下記の書類を提出すること。

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) 機器等の承認図（仕様書又はカタログ等） | 契約締結後、速やかに |
| (2) 納入工程表 | 契約締結後、速やかに |
| (3) 納入・完成写真 | 完了時 |
| (4) 保証書 | 完了時 |
| (5) 完成届 | 完了時 |
| (6) その他 | 指示による |

機 器 仕 様 書 ①

品 名	肉・魚類冷凍庫用冷却ユニット（耐塩害仕様）
参考型式	ユニットクーラー US-T4LH1 冷凍コンデンシングユニット KX-T4AV プレハブコントローラー SCB-20H3
数 量	各 1 台
仕 様	ユニットクーラー ・外形寸法 1340×510×514 (mm) ・冷却ファン 0.05kw×2 (ファン径Φ300) ・除霜方式 電気ヒーター式 冷凍コンデンシングユニット ・外形寸法 950×440×1200 (mm) ・電源 三相 200V 3.0kw ・圧縮機 インバーター制御 ・冷媒 R448A ・法定冷凍能力 2.11 トン プレハブコントローラー ・温度設定 -35～-5℃ ・異常警報表示

機 器 仕 様 書 ②

品 名	肉・魚類冷蔵庫用冷却ユニット（耐塩害仕様）
参考型式	ユニットクーラー HUS-11RC-E 冷凍コンデンシングユニット HUS-11RC-UCIE プレハブコントローラー HUC-C-CB
数 量	各 1 台
仕 様	ユニットクーラー ・ 外形寸法 1008×484×210（mm） ・ 冷却ファン 0.027kw×2 （ファン径Φ300） ・ 除霜方式 電気ヒーター式 冷凍コンデンシングユニット ・ 外形寸法 940×320×795（mm） ・ 電源 三相 200V 2.4kw ・ 圧縮機 インバーター制御 ・ 冷媒 R448A ・ 法定冷凍能力 0.80 トン プレハブコントローラー ・ 温度設定 -6～20℃ ・ 異常警報表示 ・ 内蔵ブザー装備

機 器 仕 様 書 ③

品 名	和え物用冷蔵庫用冷却ユニット（耐塩害仕様）
参考型式	ユニットクーラー HUS-11RC-E 冷凍コンデンシングユニット HUS-11RC-UCIE プレハブコントローラー HUC-C-CB
数 量	各 1 台
仕 様	ユニットクーラー ・ 外形寸法 1008×484×210（mm） ・ 冷却ファン 0.027kw×2 （ファン径Φ300） ・ 除霜方式 電気ヒーター式 冷凍コンデンシングユニット ・ 外形寸法 940×320×795（mm） ・ 電源 三相 200V 2.4kw ・ 圧縮機 インバーター制御 ・ 冷媒 R448A ・ 法定冷凍能力 0.80 トン プレハブコントローラー ・ 温度設定 -6～20℃ ・ 異常警報表示 ・ 内蔵ブザー装備

機 器 仕 様 書 ④

品 名	野菜類冷凍庫用冷却ユニット（耐塩害仕様）
参考型式	ユニットクーラー HUS-22FC-E 冷凍コンデンシングユニット HUS-22FC-UCIE プレハブコントローラー HUC-C-CB
数 量	各 1 台
仕 様	ユニットクーラー ・ 外形寸法 1280×435×419（mm） ・ 冷却ファン 0.027kw×2 （ファン径Φ300） ・ 除霜方式 電気ヒーター式 冷凍コンデンシングユニット ・ 外形寸法 940×320×795（mm） ・ 電源 三相 200V 2.96kw ・ 圧縮機 インバーター制御 ・ 冷媒 R448A ・ 法定冷凍能力 1.36 トン プレハブコントローラー ・ 温度設定 -30～-4℃ ・ 異常警報表示 ・ 内蔵ブザー装備