

水道量水器（口径 13mm、上水ネジ及び舶来ネジ）バーター購入仕様書

1. 適用範囲

この仕様書は、南房総市水道局（以下「水道局」という。）がバーター購入する水道量水器（以下「量水器」という。）に適用する。

なお、「バーター購入」とは、量水器の新品を納入する際に同数の使用済量水器を下取り品として納入者に引き渡し、精算購入するものをいう。

2. 法令及び規格の遵守

量水器の納入者は、計量法及び関連法規を遵守し、本仕様書に適用する規格は、日本工業規格（JIS）、日本水道協会規格（JWWA）、及びその他関係諸規格とする。

3. 量水器の口径及び種類

| 口径 | 種類 | 指針表示等 | 接合形式 | 付属品 |
|------|----|-------|------|------|
| 13mm | 乾式 | 直読式 | 上水ネジ | パッキン |
| 13mm | 乾式 | 直読式 | 舶来ネジ | パッキン |

4. 購入数

購入数は 2,435 個とし内訳を以下のとおりとする。

13mm 乾式 直読式 上水ネジ 2,235 個

13mm 乾式 直読式 舶来ネジ 200 個

5. 表示

量水器には、ケース、目盛板、銘板又は蓋に次の事項を表示する。

- ① メーター番号（水道局が指定する。）
- ② 計量単位
- ③ Q3（定格最大流量）の値
- ④ Q3/Q1（計量範囲）の値
- ⑤ 製造年
- ⑥ 製造番号
- ⑦ 流れの方向
- ⑧ 取付姿勢
- ⑨ 口径

6. 材質

量水器の材質は全て、鉛なしの新素材仕様とする。

7. 塗装

量水器は全て、適正な防錆処置を行い、塗料等は衛生上有害な物質を含まず、水に浸出しないものとする。

8. 番号および記号等の明記

- (1) 量水器本体に、水道局が指定したメーター番号及び南房総市の市章を打刻すること。
- (2) 上蓋に、水道局が指定したメーター番号及び南房総市の市章を打刻すること。

9. 検定年月に関する事項

- (1) 量水器は、検定後3か月以内のものを納品すること。
- (2) 検定満期年月（和暦）を表示するラベルを上蓋の裏側に貼り付けること。

10. 納品に関する事項

- (1) 量水器の納入場所は、水道局とする。
- (2) 納品に係る費用は、納入者の負担とする。

11. 契約不適合

検定有効期間の満了内に量水器の異常が疑われた場合、その原因を調査・報告するとともに、速やかに対策を施すこと。

12. その他

この仕様書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、水道局と納入者の協議により定める。