


☒ 空調設備を示す

記号	冷暖設備サイズ	室内分岐路電線
R1	6.35φ+12.7φ	VVF2.0-3C
R2	9.52φ+15.88φ	VVF2.0-3C
R3	9.52φ+25.4φ	VVF2.0-3C
R4	12.7φ+25.4φ	VVF2.0-3C
R5	9.52φ+15.88φ	CVVS2φ-2C
R6	9.52φ+22.2φ	CVVS2φ-2C
R7	12.7φ+25.4φ	CVVS2φ-2C
R8	12.7φ+28.58φ	CVVS2φ-2C
R9	12.7φ+22.2φ	CVVS2φ-2C
R10	15.88φ+28.58φ	CVVS2φ-2C
R11	19.05φ+31.75φ	CVVS2φ-2C

2階平面図 S=1:100

訂正	備考					図面名称	コードID	図面番号
							区分	
						2階空調設備平面図	日付 H21.11.10	
							縮尺 S=1:100	
</								



☒ 壁コア機部を示す

区分	冷暖房サイズ	室内外源機電線
R1	6.35φ+12.7φ	VVF2.0-3C
R2	9.52φ+15.88φ	VVF2.0-3C
R3	9.52φ+25.4φ	VVF2.0-3C
R4	12.7φ+25.4φ	VVF2.0-3C
R5	9.52φ+15.88φ	CVVS2φ-2C
R6	9.52φ+22.2φ	CVVS2φ-2C
R7	12.7φ+25.4φ	CVVS2φ-2C
R8	12.7φ+28.58φ	CVVS2φ-2C
R9	12.7φ+22.2φ	CVVS2φ-2C
R10	15.88φ+28.58φ	CVVS2φ-2C
R11	19.05φ+31.75φ	CVVS2φ-2C

3階平面図 S=1:100

訂正	備考	図面番号	図面名称	日付	縮尺
			3階空調設備平面図	H21.11.10	S=1:100