

富浦バス車庫充電設備設置工事 仕様書

本仕様書は、「富浦バス車庫充電設備設置工事」について、必要な事項を定めたものである。

1. 工事名

富浦バス車庫充電設備設置工事

2. 目的

本市では今年度、市営路線バスとして電気小型バス（KARSUN 社製 e-JEST）を導入することから、当該車両の充電に必要な急速充電設備を設置するものである。併せて、老朽化したシャッターの改修と車庫内の乗務員休憩所の解体を行うものである。

3. 工事場所

南房総市富浦町原岡 2 0 9 番地 1 外（別添位置図参照）

4. 充電器の種類

JFE テクノス株式会社製 RAPIDAS-EX55-AE（55kW 急速充電器）

5. 工事期間

契約締結日の翌日から令和 7 年 1 2 月 1 9 日まで

6. 工事内容

契約者は、本工事の実施にあたり、以下の事項を実施する。

(1) 充電設備設置工事

- ① 充電設備の設置工事及び付帯する電気工事
- ② その他設置に必要な業務及び安全管理

(2) シャッター改修工事

- ① 既存シャッターの撤去
- ② 新たなシャッターの取付

※設置に際しては、シャッターケース下端が、既存のシャッターケース下端よりも 5 cm 以上上がるよう設置すること。（別添写真参照）

(3)乗務員休憩所解体工事

- ・車庫内に設置されている乗務員休憩所の解体撤去

7. そ の 他

- (1)契約者は、本工事の施工に際し、関係法令を遵守し、誠実かつ安全に履行すること。
- (2)その他、仕様書の内容等について疑義が生じた場合や、本工事の遂行上必要と認められるもので、本仕様書にない事項が生じた場合は、発注者と受注者で十分に協議を行い実施すること。