

工事名称 旧南房総市立平群小学校等跡地浄化槽新設工事

工事場所 千葉県南房総市平久里中 2 2 4 番地 5 外

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

[illegible]

[illegible]

屋外

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	30	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	30	m			
開閉器	ELB2P50AF/30AT30mA感度	1	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	30	m			
地中埋設標	コンクリート製	5	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
分電盤結線		1	式			
根切り (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.8	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.8	m3			
電力会社申請作成費		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

